


Manual

Masterwatch 6 STAB

Q400360



Inledning	3
Normal användning	3-6
Vid larm	6
Justera larmgräns	7
Driftsätta larm	8
Inställningar övrigt	9
Inställningar reläutgångar	10-11
Inställningar modbus	12


Inledning

Masterwatch 6 STAB är ett enkelt, funktionellt larmsystem som övervakar gaserna i Qmts stabilisatorer. Systemet är designat och byggt så det ska vara så enkelt och logiskt som möjligt för brukaren. Men ändå ha funktioner för en komplett övervakning av medicinska gaserna.

Alla fönster där man justerar inställningar är lösenordsskyddade.

Ingen risk att råka justera larmgränser när man navigerar runt i status fönstren.


Normal användning



- 1 Statusfönster
Där presenteras alla tryck och larmer för respektive gas.
- 2 Larmlista (Om 5 gaser övervakas finns denna knapp i statusfönster)
Lista över alla aktuella larm i stabilisatorerna.
- 3 Inställningar (Om 4 eller 5 gaser övervakas finns denna knapp i statusfönster)
Systeminformation och justering av inställningar.
- 4 Status larmsystem
Står "System OK" när inga larm är aktiva. Står "Larm aktiverat" i rött när larm finns aktiva.


Larmet återgår till startskärm efter 10 minuter vid inaktivitet om inga larm är aktiva.

Statusfönster




- 1 Status på larmet lyser grön vid normalt läge, blinkar gult vid B-larm och rött vid A-larm.
Om man klickar på denna symbol kommer man till startskärm.
- 2 Här visas aktuella gastrycket. (Om signalmanometer används visas inga tryck)
- 3 Larmgränsen för låglarm.
- 4 Larmgränsen för höglarm.
- 5 Vilken gas som visas.

Larmlista




- 1 Larmlistan med alla aktiva larm. Nya larm hamnar högst upp på listan.
- 2 Använd pilarna för att bläddra i larmlistan.
- 3 Om det finns okvitterade larm och summern ljuder, kvittera och tystas summer med denna knapp.
Den syns bara när det finns larm som inte är kvitterade. Sedan försvinner knappen.
Summer återlarmar efter 15 minuter om A-larm fortfarande finns aktiva.
- 4 Larmlista med alla historiska larm.

Historisk larmlista



- 1 Lista med alla historiska larm som varit aktiva. Nya larm hamnar högst upp på listan.
- 2 Radera alla historiska larm. (lösenordsskyddad)

Inställningar



- 1 Om larmet hämtar data från flödesmätare till DUC syns denna knapp. Då kan man se aktuellt gasflöde och ackumulerat flöde här.
- 2 Val av språk, Svenska, Engelska, Norska, Danska.
- 3 Tillbaka till startskärm.
- 4 Endast för Qmt tekniker. (lösenordsskyddad)
- 5 På övrigt justerar man diverse funktioner i larmpanel. (lösenordsskyddad)
- 6 Justering av låg och hög larmgränser på gaserna. (lösenordsskyddad)
- 7 Justering av datum och tid.
- 8 Här står information om programvaran och modbus kommunikation.

Systeminformation

Systeminformation

Programvara
Masterwatch 6 STAB 3043TN 1.0

Firmware
2.34.04

HMI
Watchdog
0

FL005
Watchdog
0

Modbus adress 1

Baud rate 9600

Parity None

Data bits 8

Stop bits 1

IP adress 192 168 5 80

Subnet mask 255 255 255 0

Default gateway 192 168 5 1

- 1 Programvara i larmpanel.
- 2 Modbus TCP/IP inställning.
- 3 Modbus RS485 inställning.

Vid larm

Vid larm

Larm

Oxygen

3.4 bar

Lågt

3.6 bar

Högt

5.4 bar

www.qmt3.se

Kvittering

Oxygen

Lustgas

**Andnings
luft**

Larmlista

Inställningar

- 1 Vid larm kommer denna ruta blinka. Gult vid B-larm (Aktiva larm fast inte kritiska) eller rött vid A-larm (Aktiva larm som är kritiska).
- 2 Lågt eller högt kommer blinka i rött beroende på vilket larm som är aktivt.
- 3 Knappen på dom gaserna som larmar kommer blinka i gult eller rött beroende på larmklass.
- 4 Tryck på denna knapp för att kvittera larmen och tysta summer. Denna syns bara när summer ljuder. Summer återlarmar efter 15 minuter om A-larm fortfarande finns aktiva.

Vid larm kommer panelen gå till dom larmande gaserna och visa vad som larmar. Om larm återställts innan larm kvitteras visar panelen larmlistan. Där står det vad som larmat och när det aktiverades.


Larmgränser



För att justera larmgräns på någon gas. Gå in på Inställningar sedan Larmgränser.

Slå in lösenordet därefter tryck på gasen du vill justera.

(I dessa fönster är övervakningen tillfälligt avstängd. Efter 10 minuter i inställningar skickas man automatiskt till startskärm och övervakning aktiveras igen, ifall man glömt att gå ut ur inställningar)





1 Gasen man justerar larmgränser för.

2 Gastrycket på vald gas.

3 Tryck på larmgränsvärdet för att skriva in ny larmgräns för lågt gastryck.

4 Tryck på larmgränsvärdet för att skriva in ny larmgräns för högt gastryck.

Vid leverans är det en spärren i larmet, under byggnationen om larmet är spänningssatt men det ännu inte finns något gstryck. Då kommer larm finnas aktiva tills man släppts på gasen. Denna spärren blockerar summer och relä utgångarna tillfälligt tills att larmet ska driftsättas när gasen släppts på. Så länge som spärren är aktiv kommer röda lysdioden på panelen lysa. Följ denna instruktion för att driftsätta larmet.



- 1 När larmet inte är driftsatt syns denna röda symbol i startskärmen. Tryck på denna röda knapp när larmet ska driftsättas. Larmet kommer fråga om en kod, skriv i "4444" sedan enter.
- 2 Klicka på denna knapp för att häva spärren för summer och reläutgångar.

För att justera övriga inställningar. Gå in på Inställningar sedan Övrigt.

Larmfördröjning
5 sek

Återlarmning knappslav
300 sek

Ljusstyrka
100%

Tid till skärmläckare
900 sek

Knappljud

System config

Relä funktioner

**Knappslav/
lampa/summer**

**Modbus RS485
inställning**

**Modbus TCP/IP
inställning**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1 Inställning antal sekunders fördröjning innan larm aktiveras vid onarmalt läge. (5 - 30 sekunder)
- 2 Om bara knappslav tystats men ej larmpanel kommer knappslav återlarma efter inställd tid. (30 - 3600 sekunder)
- 3 Inställning av ljusstyrka i skärmen. (20 - 100%)
- 4 Inställning av antal sekunder det går innan skärmen släcks vid inaktivitet. (30 - 900 sekunder)
(Om larm är aktiva spärras skärmläckaren)
- 5 Inställning ifall man vill ha knappljud eller inte.
- 6 Om någon övervakning ska aktiveras eller inaktiveras ställs detta in här. (lösenordsskyddad)
- 7 Inställning av IP adress för modbus TCP/IP.
- 8 Inställning av kommunikationsparametrar för modbus RS485.
- 9 Om knappslav, blytljus eller extern summer är tillkopplad kan man justera dess funktion här.
- 10 Inställning av reläutgångarna.

För att justera reläerna. Gå in på Inställningar/Övrigt sedan Relä funktioner.

Relä 1	Summa larm	NO
Relä 2	Summa larm	NO
Relä 3	Summa larm	NO

Inställning av reläfunktionerna. Tryck på knapparna ovan för ställa in vad reläutgången ska aktiveras utav. Knappen till höger ställer in NO eller NC funktion.

1 Klicka på denna knapp för att ställa in vad reläutgången ska aktiveras utav.

Det finns 20 olika alternativ vad reläutgången ska aktiveras utav. Klicka på knappen för att bläddra vilken funktion man önskar.

Summa larm

A-larm

B-larm

Oxygen summa

Oxygen fel gastryck

Oxygen reservgasmatning

Lustgas summa

Lustgas fel gastryck

Lustgas reservgasmatning

Andningsluft summa

Andningsluft fel gastryck

Andningsluft reservgasmatning

Instrumentluft summa

Instrumentluft fel gastryck

Instrumentluft reservgasmatning

Koldioxid summa

Koldioxid fel gastryck

Koldioxid reservgasmatning


Summer

Summa reservgasmatning

2 Klicka på denna knapp för att välja om reläutgången ska vara NO eller NC.

Reläinställningarna aktiveras först när du går ur inställningar.

För att justera knappslav, lampa och summer. Gå in på Inställningar/Övrigt sedan Knappslav/lampa/summer.



- 1 Klicka på denna knapp för att ställa in hur knappslaven aktiveras om detta är kopplat till larmet.
- 2 Klicka på denna knapp för att ställa in hur den externa lampan ska aktiveras om detta är kopplat till larmet.
- 3 Klicka på denna knapp för att ställa in hur den externa summern ska aktiveras om detta är kopplat till larmet.

Reläinställningarna aktiveras först när du går ur inställningar.

För att justera modbus RS485. Gå in på Inställningar/Övrigt sedan Modbus RS485 inställning.

Justera med knapparna kommunikations inställning för modbus RS485

Baudrate	Parity	Data bits	Stop bits	Adress
9600	None	8	1	1
				
				





Inställningarna börja gälla först när du lämnat detta fönster!



1 Tryck på dessa knappar för att justera kommunkationsinställningarna för modbus RS485.

För att justera modbus TCP/IP. Gå in på Inställningar/Övrigt sedan Modbus TCP/IP inställning.

ETHERNET PARAMETERS

DHCP		6
IP Address		5
Subnet Mask		5
Default Gateway		5
Download Port	 (1024-65535)	4
1 Configure ethernet parameters...		
2 		3

- 1 Här visas informationstext
- 2 Klicka här för att aktivera inställningarna du skrivit in.
- 3 Klicka här för att gå tillbaka.
- 4 Nerladdningsport. (Till för om Qmt tekniker ska ladda över ny programvara)
- 5 Klicka på siffrorna för att manuellt skriva in adress.
- 6 Klicka på denna ruta för att aktivera eller inaktivera DHCP.